



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 21146

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А
(место выдачи предписания)

30.11.2023

Мною, Поляковой Ольгой Владимировной, главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе
Норильске,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» (сокращенное
наименование организации: МБОУ «СШ № 9»), юридический адрес/адрес осуществления
деятельности: 663318, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул.
Талнахская, д. 71А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- нарушение требований главы V, таб. 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» 30.11.2023 при получении и рассмотрении заключения
санитарно-эпидемиологической экспертизы от 30.11.2023 г. № 15759, протокола
измерений физических факторов неионизирующей природы от 22.11.2023 № 144-0311,
подготовленным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому»
краю в г. Норильске установлено, что в кабинете начальных классов № 204, на рабочей
поверхности (Г-0,8) среднее значение измеренной искусственной освещенности
составляет 193 ± 24 лк (при нормативе не менее 300 лк), интервал неопределенности 169 –
217 лк, целиком лежит в области недопустимых значений, оценка соответствия
продемонстрировала, что значение контролируемого показателя ниже нормируемого
значения на 107 лк;

- в нарушение требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 35 Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.
1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761 раздела VII,
2769 раздела XXXV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных болезней» - отсутствуют сведения о вакцинации против
кори, вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке работника образовательной

организации Бекетовой М.В., 1973 г.р.;

- в нарушение требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 64 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - в ходе профилактического визита уточнены сведения о последней ревакцинации против дифтерии, столбняка (1 раз в 10 лет) в представленном сертификате профилактических прививок у Хутияйна А.В., 1980 г.р. – последняя ревакцинация от 20.05.2009 (серия 133-16);

- в нарушение требований п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 810 раздела VIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - отсутствуют сведения о своевременном прохождении профилактического медицинского осмотра на туберкулез (флюорографического обследования органов дыхания в целях раннего выявления туберкулеза) в личных медицинских книжках работников: Глазачевой С.Г., 1961 г.р. (последнее проведение ФЛГ – 10.10.2022), Ермолаевой О.В., 1982 г.р. (последнее проведение ФЛГ – 02.11.2022).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абз. 5 п. 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушение требований главы V, таб. 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в несоответствие средних значений измеренной искусственной освещенности составляет 193 ± 24 лк (при нормативе не менее 300 лк), интервала неопределенности 169 – 217 лк, оценка соответствия которого ниже нормируемого значения на 107 лк в кабинете начальных классов № 204, на рабочей поверхности (Г-0,8), оцененной на основании заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 30.11.2023 г. № 15759, протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 22.11.2023 № 144-0311, подготовленным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому» краю в г. Норильске;

2. Устранить нарушение требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761 раздела VII, п. 2769 раздела XXXV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в отсутствие сведений о вакцинации против кори, вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке работника образовательной организации Бекетовой М.В., 1973 г.р.;

3. Устранить нарушение требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 64 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в отсутствие сведений о проведении своевременной очередной ревакцинации против дифтерии, столбняка (1 раз в 10 лет) в представленном во время проведения профилактического визита сертификате профилактических прививок Хутияйна А.В., 1980 г.р. – последняя ревакцинация от 20.05.2009 (серия 133-16);

- в нарушение требований п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 810 раздела VIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в отсутствие сведений о своевременном прохождении профилактического медицинского осмотра на туберкулез (флюорографического обследования органов дыхания в целях раннего выявления туберкулеза) в личных медицинских книжках работников: Глазачевой С.Г., 1961 г.р. (последнее проведение ФЛГ – 10.10.2022), Ермолаевой О.В., 1982 г.р. (последнее проведение ФЛГ – 02.11.2022).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «СШ № 9», юридический адрес/адрес осуществления деятельности: 663318, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, д. 71А.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31А, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 26.06.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Норильске



О.В. Полякова

С предписанием ознакомлен: И.о. Директора МБОУ «СШ № 9» Коновалов Л.А.

«30» 11 2023 г.



(подпись)